



Vodohospodářské služby RT, s.r.o.  
Kpt. Jaroše 496  
Vrchlabí  
543 01

Architektonický atelier Héta, spol. s.r.o.  
Orfejovo nám. 2  
170 00 Praha 7

Ve Vrchlabí dne: úterý, 14. dubna 2009

**Věc:** Stanovisko provozovatele kanalizace a ČOV k projektu stavby,  
vyjádření k sítím

Na základě Vaší žádosti z 31.3.2009 doručené 3.4.2009 o vyjádření provozovatele k projektu stavby „Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů Sluštice, Lokalita na Čtverách“ v k.ú. Sluštice (investor: Výhledy Sluštice s.r.o., projekt: Architektonický atelier Héta, zpracováno 04/2008) Vám jako provozovatel ČOV a kanalizace pro veřejnou potřebu v Obci Květnice sdělujeme:

**1) s navrženou stavbou v uvedené lokalitě souhlasíme za těchto podmínek:**

1. Objekty v lokalitě budou zprovozněny až po rozšíření kapacity stávající čistírny odpadních vod realizací 4. etapy ČOV Květnice. Do té doby není možné odpadní vody do stávající kanalizační sítě a na čistírnu vypouštět.
2. Stavba kanalizační přípojky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované autorizovanou osobou a bude povolena v souladu se stavebním zákonem (č.183/2006 Sb.).
3. Provozovatel si vyhrazuje právo účastnit těch kontrolních prohlídek stavby, které se budou týkat kanalizace a kanalizační přípojky. Termín mu bude stavebník písemně oznamovat 14 dní předem.
4. Stavebně montážní práce napojení na veřejnou kanalizaci bude provádět osoba - firma oprávněná k těmto úkonům, za účasti zástupce provozovatele. Termín prací bude oznámen provozovateli 14 dní před zahájením prací.
5. Jakýkoliv zásah do veřejné kanalizace bude prováděn pouze provozovatelem nebo za jeho přítomnosti a to po předběžném projednání a s jeho souhlasem. Tento souhlas nenahrazuje souhlas Obecního úřadu. Upozorňujeme, že každý jiný zásah do kanalizace je zásahem neoprávněným.
6. Při výstavbě musí být učiněna taková opatření, aby nedocházelo k zanášení kanalizačního potrubí zeminou a k nátoku balastních vod do kanalizace.
7. Potrubí kanalizační přípojky a objekty na ní připojené musí být provedeny vodotěsné.

8. Provedení prací týkajících se veřejné kanalizace bude odsouhlaseno provozovatelem před zásypem. O převzetí místa napojení na veřejnou kanalizaci bude sepsán protokol.
9. Do kanalizační přípojky a následně do kanalizace nesmějí být vypouštěny dešťové vody.
10. Kanalizační přípojka nebude provozována bez souhlasu provozovatele a bez uzavřené platné smlouvy o odvádění odpadních vod. Ke smlouvě budou doloženy protokoly o zkoušce vodotěsnosti a zaměření přípojky.
11. Toto stanovisko provozovatele není platné bez doložení kladného stanoviska vlastníka kanalizace a ČOV a tím je Obec Květnice !!

2) z hlediska existence podzemních sítí sdělujeme, že se v zájmovém území **nenacházejí sítě v naší správě.**

Platnost tohoto stanoviska je jeden roku ode dne vydání.


**Toto stanovisko je vydáváno pro územní a stavební řízení.**

Projektovou dokumentaci si ponecháváme pro naši potřebu.

S pozdravem

Richard Trkan  
jednatel společnosti

Vyřizuje:  
Ing. Eva Gebrtová  
Tel. 499 426 515, 739 017 662  
e-mail: gebrtova@vhs-rt.cz



Vodohospodářské služby RT, s.r.o.  
Kpt. Jaroše 496  
543 01 Vrchlabí  
IČO: 27 46 15 56  
DIČ: CZ 27 46 15 56  
www.vhs-rt.cz  
tel./fax: 499 426 515  
e-mail: vhs-rt@vhs-rt.cz

Příloha:      --

Na vědomí:    Obec Květnice