

Váš dopis zn.	ze dne	Agora studio
Naše značka	TÚŘ/ O12800002331/12	Vinohradská 156
Vyřizuje	Jiráková	130 00 PRAHA 3
Tel. / fax	323 603 731-3, 323 603 736	
Mobil	606 671 110	
Email	jjirakova@1scv.cz	
Datum	16. 3. 2012	

Věc: Doplněné původní stanovisko ze dne 9. 6.2011 (naše značka TÚŘ/O11800004166/11)
„Regulační plán Říčany, lokalita Větrník 1 návrh“
Objednavatel: Ing. Jaroslav Richter, Akátová 107, 251 01 Říčany
Ing. Pavel Dvořák, 5. Května 1807, 251 01 Říčany
Pořizovatel: Město Říčany

Jako provozovatel vodovodních řadů, kanalizačních řadů a ČOV Říčany souhlasíme s předloženým návrhem regulačního plánu za podmínek:


- 1) Kanalizační řady nebudou, tak jak je navrženo, napojeny na stávající ČOV Říčany, ale na novou ČOV II.
- 2) Z důvodu neomezení dodávky vody pro stávající odběratele, budou vodovodní řady připojeny na stávající vodovodní síť města Říčan až po výstavbě a uvedení do provozu nového vodojemu Olivovna. Na tento je již zpracována prováděcí dokumentace stavby a je těsně před vydáním stavebního povolení.

Výše uvedené se netýká již vybudovaných a zkolaudovaných řadů v ulici Třezalková tj. rodinných domů, pro které byly již v rámci výstavby řadů realizovány veřejné části přípojek.

K ostatnímu nemáme připomínky.

S pozdravem

1. SčV, a. s. -11-
Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793
provoz:
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany


Jitka Jiráková
technický úsek