



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | www.ricany.cz

Vaše značka/ze dne:	/	Vážený pan
Č.ev.:	205680/2026	
Č.j.:	160390/2026- MURI/OŽP-1460	Michal Fulín
Útvar MěÚ:	odbor životního prostředí	Jiřího Franka 1636
Počet stejnopisů:	3	256 01 Benešov
Vyřizuje:	Khollová Barbora	
Telefon (linka):	249	
E-mail:	barbora.khollova@ricany.cz	
Způsob odeslání:	datová schránka	

V Říčanech dne: 13.5.2026

Věc:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (JES) dle ust. §15 písm.a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen zákon o JES) a § 11 odst.1 písm. b) zákona č.500/200Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

v y d á v á

na základě žádosti, kterou dne 24.4.2026 podal

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

kterého zastupuje

Michal Fulín, IČ: 67939597, Jiřího Franka 1636, 256 01 Benešov

pro záměr **PY_Třemblat, č. parc. 1456/16,50** na pozemku parc.č. 1456/29, 1456/16, 1456/50 v katastrálním území Třemblat (dále jen „záměr“) podle dokumentace, kterou vypracoval Petr Kadlec – ELEKTROKOVO, IČO: 12224553, A. Dvořáka 413, 259 01 Votice, Ing. Martin Štrverák, ČKAIT 0012275, technologická zařízení staveb, dne 2.4.2026 , stavba č. IV-12- 6030234 v souladu s § 149 zákona



č.500/2004Sb. , správní řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“) a podle § 6 odst. ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „ PY_Třemblat, č. parc. 1456/16,50“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný

za těchto podmínek:

I. Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti zákona č. 254/2001Sb. (zákon o vodách) vydává souhlasné stanovisko za splnění těchto podmínek:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Budou Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. V blízkosti vodního toku nesmí být skladován žádný stavební, výkopový či jiný odplavitelný materiál. V případě splavení materiálu do toku stavebník tento materiál neprodleně odstraní.
3. Materiál související se stavbou nebude ukládán v místech, kde by mohl zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod a odtokové poměry (např. v těsné blízkosti koryta vodního toku nebo v místech soustředěného odtoku).
4. Uskladňování PHM, olejů a jiných závadných látek používaných na stavbě včetně doplňování paliva do strojů nebude prováděno v blízkosti vodních toků (ne blíže než 6m od břehové čáry koryta.
5. Případná havárie, která by vedla k od hrožení kvality vody v toku, bude neprodleně oznámena správci vodního toku – Lesy České republiky, s.p. ST – oblast povodí Vltavy , Benešov a vodoprávnímu úřadu.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- - souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon. Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru :

SO 07 – kabelové vedení NN 0,4 kV Napěťová soustava: 3x 400/230 V, 50 Hz, střídavé Ze stávající pojistkové skříně ČEZ s označením X31 umístěné na pozemku parc.č.1456/29 v k.ú.Třemblat bude vyvedeno nové zemní kabelové vedení typu NN 0,4 kV typu 1-AYKY 3x240+120mm².Trasa pokládky nového kabelového vedení je navržena do zeleného pásu na pozemcích parc.č.1456/29,parc.č.1456/50 a parc.č.1456/16 v daných odstupových vzdálenostech od hranice s pozemky parc.č.1456/69 a parc.č.1456/4 Na rozhraní pozemků parc.č.1456/50 a parc.č.1456/16 bude zrealizována výstavba 1 ks pojistkové skříně s označením X40 o vnějších rozměrech š=320 mm, v =1300 mm a hloubka 250 mm dle navrženého geometrického plánu na dělení tohoto pozemku. V trase pokládky nového kabelového vedení ve směru od nové pojistkové skříně X40 bude umístěn ve výkopu uzemňovací pásek FeZn 30x4 mm v délce cca 20 metrů.

Předložený záměr popsaný v závazné části tohoto JES je posouzen z hlediska těchto předpisů:

I. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

II. Z hlediska zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

III. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech

IV. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

V. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

VI. Z hlediska zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad.I.):

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr a shledal, že při dodržení podmínek uvedených ve výroku I .tohoto stanoviska , nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů, vodního toku Hrusický potok. Podmínky správce toku Lesy České republiky, s.p. ST – oblast povodí Vltavy , Benešov a správce povodí – Povodí Vltavy s.p. byly zapracovány.

Bylo doloženo: vyjádření správce vodního toku č.j. LCR954/001887/2026 ze dne 23.4.2026, stanovisko správce povodí zn. PVL- 22411/2026/240- Ve ze dne 14.4.2026

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude

znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předmětný záměr se nedotýká působností či zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích, zákonem č. 201/2012 o ochraně ovzduší, zákonem č. 541/2020Sb. o odpadech. Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Olga Rathouská
odbor životního prostředí
odd. vodoprávní úřad
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Rozdělovník:

MěÚ Říčany, zde
Adresát
SÚ

Jednotné environmentální stanovisko se zveřejní na úřední desce MěÚ v Říčanech po dobu nejméně 15 dní.

Vyvěšeno dne: 13.5.2026

Sejmuto dne: 29.5.2026

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

