



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | www.ricany.cz

Vaše značka/ze dne:	/	Vážená paní
Č.ev.:	258011/2026	
Č.j.:	128347/2026- MURI/OŽP-1460	Jarmila Horáková
Útvar MěÚ:	odbor životního prostředí	Křimická 991/134
Počet stejnopisů:	3	318 00 Plzeň
Vyřizuje:	Khollová Barbora	
Telefon (linka):	249	
E-mail:	barbora.khollova@ricany.cz	
Způsob odeslání:	datová schránka	

V Říčanech dne: 5.6.2026

Věc:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (JES) dle ust. §15 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen zákon o JES) a § 11 odst.1 písm.b) zákona č. 500/2004Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů(dále jen správní řád)

v y d á v á

na základě žádosti, kterou dne 2.4.2026 podal

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,

kterého zastupuje

Jarmila Horáková, nar. 11.3.1979, Křimická 991/134, 318 00 Plzeň

pro záměr **PY_Mnichovice č. parc. 1700/1**

na pozemku parc. č. 1407, 1700/1, 1315/2, 1315/1 v katastrálním území Mnichovice u Říčan (dále jen „záměr“) podle dokumentace , kterou vypracoval TecPro design s.r.o., IČO: 06891179, Národní 58/32, 110 00 Praha, Ing. Tomáš Prachař, autorizace ČKAIT: 0202413, číslo projektu IZ-12-6004273 dne 2.4.2026



v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr PY_Mnichovice č. parc. 1700/1 je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný

za těchto podmínek:

I. Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), ust. §8 odst. 1 zákona:

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona (dále „ZOPK“), povoleno kácení:

- 1ex. Alnus (olše) 4 - kmen s obvodu kmene 35cm ve výšce 1,3m nad zemí na pozemku parc.č. 1315/1 k.ú Mnichovice u Říčán, za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, a to v termínu od 1.10. do 31.3. následujícího roku.
2. Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k zásahu do hnízdních biotopů volně žijících nebo zvláště chráněných živočichů, na které se vztahují další ustanovení zákona.

II. Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti zákona č.254/2001Sb. (zákon o vodách) vydává souhlasné stanovisko za splnění těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 752130- Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Křížení bude provedeno kolmo. Podpůrné body/sloupy budou umístěny ve vzdálenosti od břehové hrany drobného vodního toku Myšlínský potok min.6m.
2. Zemina odebraná z výkopů nebude ukládána na břehových pozemcích podél vodního toku , především v místech, kde by mohla být splavena do koryta vodního toku.
3. Výkopy v blízkosti vodního toku budou po uložení kabelového vedení a sloupů náležitě zhutněn a povrch výkopů bude uveden do stavu, který odpovídá jeho dnešnímu způsobu využívání. Okolní terén koryta vodního toku nebude navyšován.
4. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod. Budou učiněna preventivní opatření proti vniku závadných látek do povrchových a podzemních vod. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné ekologické havárie.
5. Stavbou nedojde k narušení koryta drobného vodního toku – Myšlínský potok. Případné narušení koryta vodního toku při realizaci stavby bude uvedeno do hydrotechnicky způsobilého funkčního stavu.
6. V případě vzestupu hladiny vodního toku a předpokladu dosažení povodňových stavů budou práce přerušeny, veškerá technika i materiál budou odvezeny z předpokládaného inundačního území. V případě mimořádných událostí budou splaveniny výkopového materiálu z koryta vodního toku ihned odstraněny.
7. Zahájení a ukončení stavby v blízkosti vodního toku bude v předstihu telefonicky oznámeno správci vodního toku, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36,15021 Praha 5 , přímo na provozní úsek Sázava – úsekový technik Ing. Chlumský, mob. 720 808 551. Správce dotčeného vodního toku bude přizván ke všem jednání týkající se vodního toku.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- - povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. §8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
- - souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon. Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Předmětem záměru je přeložení stávajícího kabelového vedení NN distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. vedeného v současnosti v/na tělese mostu, po pozemku parc.č. 1700/1 katastrální území Mnichovice u Říčan, do nové podzemní a částečně nadzemní trasy též křížící Myšlinský potok. Křížení bude venkovní a bude provedeno těsně pod mostem- ve směru toku vody. Nové venkovní vedení NN bude zavěšeno mezi nově postavenými betonovými sloupy č. 796 a č.797, jejichž umístění je na pozemku parc.č. 1700/1 a 1315/1 katastrální území Mnichovice u Říčan.

Na pozemku parc.č. 1700/1 u hranice s pozemkem parc.č. 1318/1 bude umístěn nový betonový sloup č. 796 (9m/6kN). Na tento sloup bude umístěna rozpojovací skříň SV101 NSW1W – C (SJZ R270). Střed této skříně bude umístěn cca 1,5m nad upraveným terénem. Stávající zemní kabel AYKY 4x25mm², který vede po pozemku parc.č. 1318/1 bude na pozemku parc.č. 1318/1 v dostatečné délce odkopán a to až na pozemek parc.č. 1407. Z místa na pozemku parc.č. 1407 pak povede stávající kabel v nové trase na pozemek parc.č. 1700/1 a bude ukončen v rozpojovací skříně SV101 NSW1W – C (SJZ R270) na vývodu č. V01. Z rozpojovací skříně SV101 NSW1W – C (SJZR270) na vývodu č. V02 bude pokračovat izolovaný slaněný vodič NN NFA2X 4x25mm² směrem v vrcholu sloupu a dále vzduchem na nový betonový sloup č. 797 (9m/6kN) umístěný za vodním tokem na pozemku parc.č. 1315/1 kde bude ukončen kotevní svorkou ve vrcholu sloupu. Zde bude na tento slaněný vodič NN NFA2X 4x25mm² napojen kabel AYKY 4x25mm², který povede po tomto sloupu do země, kde bude napojen pomocí kabelové spojky SSU zpět na zemi kabel AYKY 4x25mm² na pozemku parc.č. 1700/1. Kabely budou na sloupech umístěny v ochranné trubce do výšky 3m nad terénem. Na betonovém sloupu č. 796 budou na vedení NFA2X 4x25mm² osazeny svodiče přepětí typu Ensto. Z nich povede svod zemnicím páskem FeZn 30x4 mm do země a dále ve výkopu pod kabelem AYKY 4x25mm² v celé délce výkopu. Na zemnicí pásek bude připojena pomocí lana FeZn 50mm a dvou šroubové svorky SR03 rozpojovací skříň SV101 NSW1W – C (SJZ R270). Na sloupech budou zemnicí pásek a kabelové spody upevněny nerezovou páskou Bandimex stejně bude uchycena i rozpojovací skříň SV101 NSW1W – C (SJZ R270). Nově nevyužité kabely AYKY 4x25mm² nebudou fyzicky vytěženy budou pouze zrušeny.

Předložený záměr popsaný v závazné části tohoto JES je posouzen z hlediska těchto předpisů:

- I. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- II. Z hlediska zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
- III. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech
- IV. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
- V. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
- VI. z hlediska zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. §8 odst. 1)
- Zákon č. 254/2001Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

K ad1): Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), §8 odst. 1:

Plánovaný záměr je v kolizi s 1ex. olše (4-kmen) který podléhá vydání povolení dle ust. 8 odst. 1 zákona. K žádosti byly doloženy souhlasy vlastníků dřeviny s kácením.

Jedná se o exemplář olše (mnohokmen) u kterého lze usuzovat, že se jedná o nové výmladky po odstranění původní dřeviny.

Tyto dřeviny nemají obecně vysokou funkční a estetickou hodnotu.

Jedná se o sekundárně vytvořenou korunu, která je nestabilní a neodpovídá plně přirozeného habitu olše.

Správní orgán s ohledem k výše uvedeným skutečnostem vydal povolení k pokácení a neuložil náhradní výsadbu za pokácení dřeviny.

Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše.

(vypracovala Ing. Renáta Vavříňová – linka 223)

K Ad.II):

Plánovaný záměr podzemní a částečně nadzemní trasy vedení kříží koryto vodního toku Myšlinský potok IDVT : 10279976, betonové sloupy č. 796 a 797 se budou nacházet na pozemcích sousedících s korytem vodního toku Myšlinský potok. Záplavové území není stanoveno.

Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr a shledal, že při dodržení podmínek uvedených ve výroku II. tohoto stanoviska, nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů, vodního toku. Podmínky správce toku a správce povodí – Povodí Vltavy s.p. byly do stanoviska zapracovány.

Bylo doloženo: stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku, Povodí Vltavy s.p. zn. PVL-24219/2026/240 – Se ze dne 19.5.2026 .

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předmětný záměr se nedotýká působností či zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích, zákonem č.201/2012 o ochraně ovzduší, zákonem č. 541/2020Sb. o odpadech. Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Olga Rathouská
odbor životního prostředí
odd.vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA



Rozdělovník:

MěÚ Říčany, zde

Adresát

SÚ

Jednotné enviromentální stanovisko se zveřejní na úřední desce MěÚ v Říčanech po dobu nejméně 15 dní.

Vyvěšeno dne: 5.6.2026

Sejmuto dne: 22.6.2026

Razítko a podpis orgánu , který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

