



- LEGENDA:
- POTRUBÍ KOTLOVÉHO OKRUHU -
 - POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLOVÁNO
 - POTRUBÍ VEDENÉ NA ZÁVĚSECH A KONZOLÍCH DLE AKTUÁLNÍCH STAVEBNÍCH DISPOZIC
 - POTRUBÍ OTOPNÉ SOUSTAVY OD ČERPADLOVÉ SKUPINY -
 - POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLOVÁNO
- 1 STATIONÁRNÍ PRIMOTOPNÝ OHŘÍVAČ JUV (tech.vzor - QUANTUM IR-12-160)
- 2 ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL (tech.vzor GB 292-85 (80,0 kW, ZEMNÍ PLYN))
- 3 EXPAŇZNÍ AUTOMAT (tech.vzor AUDRY HC-5S)
- 4 ROZDĚLOVAČ
- 5 ANULOID (tech.vzor HVT 65/x, Mmax=8 m3)

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	SPOLUPRÁCE
Ing. Richard Valoušek	R. Mach	
INVESTOR :	MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH, MASARYKOVŮ NÁM. 53/40, 251 01, ŘÍČANY	
PROFESÍ :	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	
AKCE :	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY POŠTA ŘÍČANY, MASARYKOVŮ NÁM. 62/32, ŘÍČANY	
VÝKRES :	KOTELNA - SCHÉMA MAR	

<div>EKONOMIK PROJEKT</div> <div>PÁNYE 895, 266 01 BEROUN</div> <div>e-mail : ek.projekt@quick.cz</div> <div>tel./fax: +420 233 324 534</div>	
ZAK.ČÍSLO	
STUPĚŇ	DSP
DATUM	09/2022
MĚŘÍTKO	.
FORMÁT	2A4
ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO PARÉ
UT 3	