ÚZEMÍ	Říčany	
POVRCH ÚZEMÍ	zpev.plocha	tráva

VZDÁLENOST ŠACHET	9.20	1.20
NÁZVY ŠACHET		Š1

Podélný profil odpadu

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100



KÓTA TERÉNU	
HLOUBKA VÝKOPU	
KÓTA DNA POTRUBÍ	
KÓTA TERÉNU	
STANIČENÍ [Km],[m]	

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]

8.65 - 10.40
300 - PP SN10- 10.40
138.23 - 1.96
0.00 - 0.00

VÝŠKOVÝ SYSTÉM
BALT PO VYROVNÁNÍ

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA
INFORMATIVNĚ !
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE
NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ !

VIS - Vodohospdářsko - inženýrské služby, spol. s r.o.
Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel. : 495 076 011; fax. : 495 541 342 ; vis@vishk.cz

ŘEŠITEL	ING. PŘÍVRATSKÝ
ODP. ZÁSTUPCE	ING. FOREJTEK

Kreslil	Navrhl	Odp. projektant	Techn. kontrola
ING. I. OVES	ING. I. OVES	ING. R. KASAL	ING. JAN CHLÁŘ

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

Kraj	STŘEDOČESKÝ
Obec	ŘÍČANY
Investor	MĚSTO ŘÍČANY

ŘÍČANY – VÝSTAVBA VODOJEMU
SO 05 – VDJ OLIVOVNA II

PODÉLNÝ PROFIL ODPADU

Soubor	PP_odpad.dwg
Formát	2 A4
Datum	03/2011
Stupeň	DVZ
Zakázka	1849/002
Měřítko	1:200/100
Č. výkresu	C.3.2.7