



Napěťová soustava: 3x230/400V~; 50Hz;

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
dle ČSN 33 2000-4-41 v síti TN-S samočinným odpojením od zdroje

Poznámka

- Kabelové rozvody provedeny v lištách "LV".
- Vyhodnocovače indukčních průtokoměrů budou samostatně uzemněny.

VIS - Vodohospodářsko - inženýrské služby, spol. s r.o. Na Střežíně 1079, 500 03 Hradec Králové tel. : 495 076 011; fax. : 495 541 342 ; vis@vishk.cz	ŘEŠITEL	ING. MACHAČ
	ODP. ZÁSTUPCE	ING. FOREJTEK

Kreslil ING. I. OVES	Navrhl ING. I. OVES	Odp. projektant ING. R. KASAL	Techn. kontrola ING. JAN OHLÁŘ	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj STŘEDOČESKÝ	Obec ŘÍČANY			
Investor MĚSTO ŘÍČANY				Soubor
ŘÍČANY – VÝSTAVBA VODOJEMU PS 01 VDJ Olivovna II				Formát 3 A4
				Datum 03/2011
				Stupeň DVZ
				Zakázka 1849/002
Technologická elektroinstalace – Nadzemní část				Měřítko 1 : 50
				Č. výkresu C.4.2.1 – 5