


DT1

OPERÁTORSKÝ PANEL PLC AUTOMATU



ROZVÁDĚČ SYSTÉMU ASŘ – DT1

POLYESTEROVÁ ROZVÁDĚČOVÁ SKŘÍŇ

OZNAČENÍ : DT1

ROZMĚRY: 750x750x420 mm (v,š,h)

PŘÍVOD A VÝVODY: VRČHEM

PROUD: 16A

1/PE+N AC 230V 50Hz /TN-S

PELV-24VDC

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

BEZPEČNÝM NAPĚTÍM (SENZORY)

STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ 2

KATEGORIE PŘEPĚTÍ 3




VIS - Vodohospodářsko - inženýrské služby, spol. s r.o.
Na Střežině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel. : 495 076 011; fax. : 495 541 342 ; vis@vishk.cz

ŘEŠITEL

Z.NEŤUKA, DiS

ODP. ZÁSTUPCE

ING. FOREJTEK

Kreslil ING. I. QVES 	Navrhl ING. I. QVES 	Odp. projektant ING. R. KASAL 	Techn. kontrola ING. JAN CHLÁŘ 	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj STŘEDOČESKÝ	Obec ŘÍČANY			Soubor VDJ Elektroinstalace ASŘ.dwg
Investor MĚSTO ŘÍČANY				
ŘÍČANY – VÝSTAVBA VODOJEMU PS 02 – VDJ OLIVOVNA II, ASŘ ŘÍZENÍ, PŘENOS DAT NA DISPEČINK				Formát A3
				Datum 03/2011
ROZVADĚČ DT1 – PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE				Stupeň DVZ
				Zakázka 1849/002
				Měřítko 1:50
				Č. výkresu C.4.2.2.6