

Legenda

- Kabelové rozvody
- Kabely vedeny v chráničce
- Uzemňovací vedení
- Zkušební svorka
- Zemnící deska
- Lišta vkládací
- Vypínač jednopólový
- Elektroinstalační krabice
- Svítidlo zářivkové
- Svítidlo žárovkové nástěnné
- EH — Přímotopné těleso
- BQ — Indukční průtokoměr Vyhodnocovací jednotka - Dodávka strojní
- BQ — Ultrazvukový snímač hladiny
- SL — Plovákový spínač
- M5 0,02 — Dávkovací čerpadlo - Dodávka strojní
- Zásuvka 230V~
- XC1 — Zásuvková skříň
- Odvlhčovač - Dodávka strojní
- SQ — Spínač odvhčovače - Dodávka strojní
- RH — Technologický rozvaděč
- MX — Svorkovnicová rozvodka
- M5 0,02 — Elektropohon

Napěťová soustava: 3x230/400V~; 50Hz;

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
dle ČSN 33 2000-4-41 v síti TN-S samočinným odpojením od zdroje

Poznámka

Kabelové rozvody provedeny v lištách "LV".

VIS - Vodohospdářsko - inženýrské služby, spol. s r.o.
Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel. : 495 076 011; fax. : 495 541 342 ; vis@vishk.cz

ŘEŠITEL: ING. MACHAČ
ODP. ZÁSTUPCE: ING. FOREJTEK

Kreslil: ING. I. OVES
Navrhl: ING. I. OVES
Odp. projektant: ING. R. KASAL
Techn. kontrola: ING. JAN CIHLÁŘ

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

Kraj: STŘEDOČESKÝ
Obec: ŘÍČANY
Investor: MĚSTO ŘÍČANY
Soubor:

ŘÍČANY – VÝSTAVBA VODOJEMU

PS 01 VDJ Olivovna II

Elektroinstalace – Podzemní část

Formát	2 A4
Datum	03/2011
Stupeň	DVZ
Zakázka	1849/002
Měřítko	1 : 50
Č. výkresu	C.4.2.1 – 6