ŘEZ C - C'



25 3;3 ϕ R 14/1m' - DL. 1000 = 22ks

TRÁM T_2



23 8 ϕ R 8/1m' - DL. 1900 - 3 x 160ks
CELKEM = 480 ks

19 ϕ R 14 - DL. 3000 = 4ks

20 5 ϕ R 12/1m' - DL. 3000 = 12 ks

16 ϕ R 14 - DL. 5800 = 2ks



17 ϕ R 20 - DL. 6800 = 2ks

18 ϕ R 20 - DL. 5800 = 3 ks

24 6;6 ϕ R 8/1m' - DL. 1600 = 36ks

PŮDORYS 1:50



15 12ks
8 19ks
21 12ks
25 19ks
19 9ks
20 9ks
14 11ks

C 4 ϕ R 10/1m' - 10 ks

21 5 ϕ R 12/1m' - DL. 2100 = 12 ks

22 4 ϕ R 10/1m' - DL. 2100 = 10 ks

ŘEZ A - A'



1 4 ϕ R 14/1m' - DL. 2050 - 8ks
CELKEM = 252 ks

1 4 ϕ R 14/1m' - 84ks

1 4 ϕ R 14/1m' - 84ks

6 4 ϕ R 14/1m' - DL. 11250 - 73ks
CELKEM = 157ks

6 4 ϕ R 10/1m' - 84ks

14 4 ϕ R 14/1m' - DL. 5750 = 11ks

ŘEZ B - B'



7 4 ϕ R 10/1m' - 72ks

7 4 ϕ R 10/1m' - 82ks

7 4 ϕ R 10/1m' - DL. 7650 - 82ks
CELKEM = 236 ks

8 5 ϕ R 12/1m' - DL. 11200 - 86ks
CELKEM = 184 ks

8 5 ϕ R 12/1m' - 98ks

15 5 ϕ R 12/1m' - DL. 8250 = 12 ks

TRÁM T_1



9 ϕ R 25 - DL. 8000 - 2ks
CELKEM = 3 x 6 = 18ks

9 ϕ R 25 - 2ks

9 ϕ R 25 - 2ks



12 ϕ R 25 - DL. 11500 - 3ks
CELKEM = 3 x 6 = 18ks



19 ϕ R 25 - DL. 9500 - 3 x 2ks
CELKEM = 3 x 6 = 18ks

12 ϕ R 25 - 9ks

V HLAVNÍ VÝSTRAŽNÍCH OTVORECH JE KŘÍŽOVÁ VÝZTUŽ
VYHNĚTE SE STRAM, PŘÍP. JE UPRAVIT.
SPODNÍ HRANY TRÁMŮ (T1) JE ZKOSIT 15 x 15 mm
VÝZTUŽ RAMPY - VIZ VÝZTUŽ STĚN
PRO KOTVENÍ STĚN SE OSADÍ ŽELEZA (15)

BETON C 30/37 - XD_2 - XA_1
max. průsak 50 mm dle ČSN EN
OCEL 10505 (R)

KRYTÍ VNĚJŠÍ VÝZTUŽE = 30 mm

VIS - Vodohospodářsko - inženýrské služby, spol. s r.o.
Na Strouze 1075, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 576 011, fax.: 495 541 342 , vis@vis.cz

Režim.	TRASAK
Odp. zástupce	ING. FOREJTEK

Kreslil: ING. L.OVES	Navrhl: ING. L.OVES	Odp. projektant: ING. R. KASAL	Techn. kontrola: ING. JAN ŠKLAR

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Kraj: STŘEDOČESKÝ
Okres: ŘÍČANY
Investor: MĚSTO ŘÍČANY

ŘÍČANY – VÝSTAVBA VODOJEMU
SO 05 – VDJ OLIVOVNA II
VÝZTUŽ STROPU AKUMULACE

Soubor	nodrz_strop.dwg
Formát	18 A4
Datum	03/2011
Stupeň	DVZ
Zakázka	1849/002
Měřítko	1:50
Č. výkresu	C.3.3.3